

П А С П О Р Т
готовности к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года.

Выдан: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 92» Камышловского городского округа

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 92» Камышловского городского округа

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 13 сентября 2024 года.

Глава
Камышловского городского округа



А.В. Половников

АКТ № 27

проверки готовности к отопительному периоду 2024 / 2025 гг.

г. Камышлов
(место составления акта)

“ 13 ” сентября 20 24 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации Камышловского городского округа от 19.08.2024 года № 824 (с изменениями и дополнениями) «Об организации проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по Камышловскому городскому округу» в составе:

председателя комиссии – Половников А.В. – глава администрации Камышловского городского округа;

заместитель председателя комиссии – Мартьянов К.Е. – первый заместитель главы Камышловского городского округа;

члены комиссии:

- Соболева А.А. – заместитель главы Камышловского городского округа;
- Пьянкова Т.В. – начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа;
- Степанова Е.А. – главный специалист отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа;
- Удалов А.В. – начальник отдела гражданской обороны и пожарной безопасности администрации Камышловского городского округа;
- Макарова Н.Б. – председатель комитета по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа;
- Нестеров О.Ю. – директор МУП «Теплоснабжающая организация» (представитель ЕТО);

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025, утвержденной постановлением администрации Камышловского городского округа от 04.06.2024 года № 548 (с изменениями и дополнениями)

В период с «26 августа 2024 г. по «27» августа 2024 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 92» Камышловского городского округа»

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

Наименование объекта	ИНН	Адрес объекта
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 92» Камышловского городского округа»	6613004140	Г. Камышлов, ул. Стаханова, д. № 25

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 года за № 28269:

№ п/п	Проверяемые требования готовности	Выполнение/ невыполнение требований готовности	Основание выполнения требований готовности
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	Выполнено	Акт осмотра здания (системы отопления) от 18.08.2024 г. Предписаний теплоснабжающей организации нет.

2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	Выполнено	Акт гидравлического испытания системы внутреннего отопления от 25.06.2024 г.
3	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Выполнено	Согласно проекту, тепловой пункт отсутствует.
4	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	Выполнено	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления утвержден заведующим МАДОУ «Детский сад № 92» КГО от 12.01.2024 г. (копия прилагается). Акт проверки выполнения мероприятий по подготовке МАДОУ «Детский сад № 92» к началу отопительного сезона 2024-2025 г. от 18.08.2024 г.
5	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Акт осмотра здания (системы отопления) от 18.08.2024 г.
6	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	Выполнено	Акт осмотра здания (системы отопления) от 18.08.2024 г.
7	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Выполнено	Согласно проекту, тепловой пункт отсутствует.
8	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	Выполнено	Свидетельства о поверке средств измерений от 10.06.2022 г., действительны до 09.06.2026 г.: - тепловычислители; СПТ941; СПТ-941.10; Рег. № 29824-05; - преобразователи расхода электромагнитные; ПРЭМ; ПРЭМ-50; Рег. № 17858-11; заводской № 255787; - преобразователи расхода электромагнитные; ПРЭМ; ПРЭМ-50; Рег. № 17858-11; заводской № 254764; - комплекты термометров сопротивления из платины технических разностных; КТПТР-01, КТПТР-03, КТПТР-07, КТПТР-08, КТПТР-01; Рег. № 46156-10. Акт № 18/08.24 периодической проверки узла (прибора) учета тепловой энергии, теплоносителя (горячей воды) от 14.08.2024 г.
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления	Выполнено	Согласно проекту, тепловой пункт отсутствует.
10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и	Выполнено	Принципиальная схема системы отопления утверждена заведующим МАДОУ «Детский сад № 92» КГО от 18.08.2024 г. Инструкция по эксплуатации системы отопления МАДОУ «Детский сад № 92» КГО

	соответствие их действительности		утверждена от 18.08.2024 г.
11	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	Выполнено	Справка от МАДОУ «Детский сад № 92» КГО от 18.08.2024 г.
12	Плотность оборудования тепловых пунктов	Выполнено	Акт гидравлического испытания системы внутреннего отопления от 25.06.2024 г. с участием представителя МУП «ТСО».
13	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	Выполнено	Справка МАДОУ «Детский сад № 92» КГО от 18.08.2024 г.
14	Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Выполнено	Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2024 по 30.06.2024 г. Задолженности по оплате за тепловую энергию нет.
15	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплopotребляющих установок	Выполнено	Соглашение о сотрудничестве между МКУ «Центр обеспечения деятельности городской системы образования» КГО от 09.01.2019 г. Приказ Комитета по ОКС и ДМ администрации КГО от 01.08.2024 г. № 45-ОД «О назначении ответственного за тепловое хозяйство». Протоколы проверки знаний ответственного лица за ТЭУ: № 54-23-14555 от 25.09.2023 г. № 54-24-10144 от 30.05.2024 г. Приказ заведующего МАДОУ «Детский сад № 92» КГО от 23.01.2024 г. № 13/3-од «О назначении заместителя ответственного лица за теплохозяйство и энергосбережение». Протокол проверки знаний по эксплуатации электроустановок № 54-24-1137 от 22.01.2024 г.
16	Проведение испытания оборудования теплopotребляющих установок на плотность и прочность	Выполнено	Акт гидравлического испытания системы внутреннего отопления от 25.06.2024 г. с участием представителя МУП «ТСО».
17	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящим Правилам	Выполнено	Справка от 18.08.2024 г. о 2 категории теплоснабжения МАДОУ «Детский сад № 92» КГО.
18	Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом	Выполнено	Не требуется

Документы, рассмотренные комиссией представлены в Приложении № 2 к настоящему акту.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
готовность к работе в отопительный период 2024-2025 гг.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Объекты здание МАДОУ «Детский сад № 92» КГО готовы к работе в отопительный период 2024-2025 гг.


Председатель комиссии:



(подпись)

А.В. Половников
(расшифровка подписи)


Заместитель председателя комиссии:



(подпись)


К.Е. Мартьянов
(расшифровка подписи)

Члены комиссии:




(подпись)

А.А. Соболева
(расшифровка подписи)




(подпись)

Т.В. Пьянкова
(расшифровка подписи)




(подпись)

Н.Б. Макарова
(расшифровка подписи)



(подпись)

А.В. Удалов
(расшифровка подписи)



(подпись)

Е.А. Степанова
(расшифровка подписи)



(подпись)

О.Ю. Нестеров
(расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

_____ 2024 г.
« _____ »

(подпись)

